



טיב המים לחודשים אוקטובר – דצמבר 2017:

בדיקות משרד הבריאות קובעות כי איכות מי השתייה בראשון לציון טובה מאוד

תושבים יקרים,

במהלך החודשים: אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2017, נאספו דגימות אשר נבדקו על ידי משרד הבריאות במטרה להבטיח את איכות המים של העיר ראשון לציון. מתוצאות הבדיקות עולה כי מהבחינה המיקרוביאלית איכות מי השתייה שסופקו בראשון לציון בתקופה זו הינה טובה מאוד.

בדיקת איכות המים מעוגנת ב"תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג-2013". בדיקות בקטריאליות נעשות בנקודות דיגום שונות ומייצגות ברשת אספקת המים ברחבי העיר. הדגימות נלקחות על ידי דוגם מוסמך ונבדקות במעבדות משרד הבריאות.

נוסף על הבדיקה הבקטריאלית מתבצעות בדיקות למתכות ברשת (ברזל, עופרת, ונחושת), בדיקות פלואור ובדיקות עכירות במים המסופקים.

אנו במניב ראשון מתחייבים לעשות את מירב ומיטב המאמצים במטרה להבטיח לכם, תושבי ראשון לציון, מים באיכות טובה גם בהמשך!

ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת האספקה לרבעון הרביעי 2017							
מס"ד	סוג הנקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר בדיקות שבוצע	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר* דגימות חריגות
1	רשת עירונית	238	238	100.0%	236	99.2%	2
2	מתקן הפקה	7	7	100.0%	7	100.0%	0
3	חיבורי מקורות	16	16	100.0%	16	100.0%	0
סה"כ		261	261	100.0%	259	99.24%	2

* חריגות

תיאור החריגה	הטיפול שבוצע	ממצאים לאחר טיפול
28.11.17 - חריגה בבדיקת קוליפורמים ברשת העירונית.	בדיקה חוזרת ב-29.11.2017	תקין.
24.12.17 - חריגה בבדיקת קוליפורמים ברשת העירונית.	בדיקה חוזרת ב-25.12.17	תקין.